

	1	2	3	4	
A					
B					
C					
D	11	10kV交联电力电缆	YJV-8.7/15-3X240		详见1#开关站
	10	直流电源柜	RZDW-40AH, 220V	套	1
	9	热镀锌钢管	ϕ 200	米	40
	8	10kV电缆终端	HYN-12-3X120	只	8
	7	槽钢	[10	米	150
	6	热镀锌扁钢	-50x6	米	700
E	5	10kV交联电力电缆	ZRYJV22-8.7/15-3X120	米	200
	4	封闭母线桥	KFM-4000-4	米	60
	3	干式变压器	SCB□-2000kVA/10	台	4
	2	0.4kV低压开关柜	MNS	面	32
	1	10kV高压开关柜	KYN28-12A	面	12
	序号	设备名称	规格和型号	单位	数量
F			徐州华电电力勘察设计有限公司		徐州医学院附属医院东院用电 工程
	批 准		设 计		施工图 (设计阶段)
	审 核		CAD制图		3#配电室主要设备材料清单
	校 核		比 例		
			日 期		图 号
					P08042S-D0106-012